



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**Кировский отдел по государственному энергетическому надзору**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342 телефон/факс: (813-62) 29-100  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [kirovsk@szap.gosnadzor.ru](mailto:kirovsk@szap.gosnadzor.ru)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

29 ноября 2018 г. 16 час. 00 мин.

№ 28-6992-7784/А

г. Кировск, Ленинградская область

По адресу: 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 28-6992/Рк от 22.10.2018 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2» (МКОУ «ОСШ № 2»).

Дата и время проведения проверки: 21 ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 29 час 00 мин. 16 ноября 2018 г.

Продолжительность 7 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор МКОУ «ОСШ № 2» Носова Ирина Владимировна, 21.11.2018, 10 час. 00 мин. .

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Петрова Елена Александровна

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХЧ МКОУ «ОСШ № 2» Щепкина Ирина Викторовна.

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес: юридический – 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20, фактический – 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20.

Основной вид деятельности: образование среднее общее.

ИНН 4706014002, ОГРН 1024701339706

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:

----

Руководитель: Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова Ирина Владимировна, тел. 8 (813-62) 41-652

Технический директор / главный энергетик: ---;

Ответственный за электрохозяйство: Осипов Сергей Геннадьевич;

Заместитель ответственного за электрохозяйство: Каньшин Владимир Александрович;

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: ---;

Разрешенная нагрузка: 96 кВА

Фактическое годовое потребление в 2017 г.: 134820 кВт.ч

Электроснабжение Потребителя осуществляется от ТП-543, источник питания ПС-730 «Отрадное» ф.11.

Наличие ТЭП: ---.

Договор электроснабжения № 84299 от 01.01.2015 г. ООО «РКС-энерго».

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок от 26.08.2015 г. № 11-10/4-090(225) с АО «ЛОЭСК».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не определен порядок хранения технической документации по электроустановкам школы	ПТЭЭП п.1.8.1	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
2.	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям, постоянным сооружениям и пересечений с другими коммуникациями	ПТЭЭП п.1.8.2	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
3.	Имеющиеся схемы не проверялась на соответствие фактическим эксплуатационным	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
4.	Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.1.8.6	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
5.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, (т.к. представлен на персонал, не аттестованный по МКОУ «СОШ № 2» и не обслуживающий электроустановки школы по договору)	ПТЭЭП п.п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.п. 3.4, 5.12	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.

6.	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ (наблюдающим) (т.к. представлен на персонал, не аттестованный по МКОУ «СОШ № 2» и не обслуживающий электроустановки школы по договору)	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.12	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
7.	Не ведется оперативный журнал	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.9	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
8.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ п.6.6, Приложение № 8	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
9.	В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации отсутствуют указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой	ПОТЭЭ п.8.4	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
10.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты	ПТЭЭП п.1.2.6	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
11.	Контроль за состоянием имеющихся в эксплуатации защитных средств и приспособлений не организован. Ответственное лицо за состоянием защитных средств и приспособлений не назначено	ПОТЭЭ п.1.4; ПТЭЭП п.1.3.9	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
12.	Отсутствует аттестованный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен	ПТЭЭП, п. 1.2.1	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
13.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.21	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
14.	Полы в ГРЩ покрыты цементной пылью	ПТЭЭП п.2.2.10	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
15.	На щитах, установленных в компьютерных классах на внешних сторонах дверей отсутствуют диспетчерские наименования (в соответствии с электрической схемой)	ПТЭЭП п.п.2.2.20, 2.12.5	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
16.	На внутренних сторонах дверей в щитах компьютерных классов отсутствуют однолинейные схемы и четкие надписи, указывающие направление присоединений	ПТЭЭП п. 2.2.20	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
17.	Не обеспечено проведение профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП	ПТЭЭП, п.п.1.2.2. 1.2.6	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.

18.	Отсутствуют акты приема-сдаточных испытаний на реконструированные электроустановки школы	ПТЭЭП п.п.1.3.3, 1.3.7	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
19.	Все конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем Потребителя выполнены без утвержденной технической документации	ПТЭЭП п.1.6.8	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.
20.	Отсутствует аварийное освещение на втором и третьем этажах школы	ПТЭЭП п.2.12.4	Директор МКОУ «СОШ № 2» Носова И.В.


Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПОТ ЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:


  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


- предписание от 29.11.2018 № 28-6992-3833 /Пр;

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору  Петрова Е.А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Носова Ирина Владимировна, директор  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» 11 2018 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_