

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65, «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com
Управление надзорной деятельности
Тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности Кировского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1 - 16 - декабря 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
11 ч. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2-19-59-420

По адресу/адресам: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная,
д. 20

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности Кировского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ленинградской области Гончарова А.В., от 23 ноября 2015 г. № 2-19-59-420

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя
общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование – МБОУ «ОСЦ № 2»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » декабря 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

« 16 » декабря 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Кировского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 08.12.2015 г. в 11:00 *И.И.Иванов* *А.А.Александров*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор по пожарному надзору Кировского района инспектор отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитан внутренней службы Блохина Мария Николаевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, наименование органа государственного надзора, проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов (или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали:

М. Блохина *А. Сидорова* *М. Блохина*

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или иного должностного лица государственного надзора или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя или иного лица, привлеченного к участию в проверке, присутствовавшего при проведении мероприятия (или их перечень))

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений, типа допущенных нарушений)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 20			
1.	На дверях с лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (доводчики).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6 (далее - ФЗ № 123-ФЗ); Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.2.7 (далее - СП 1.13130.2009) ППР №390 п. 36	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2» Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»
2.	На первом этаже отсутствует дверь, предусмотренная проектом, ведущая на лестничную клетку.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное

		№ 390 «О противопожарном режиме» п. 23 (д) (далее - ППР № 390)	учреждение «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2» Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»
3.	Из рекреации 1 этажа не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода без ключа.	ППР № 390 п. 35	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2» Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»
4.	Не обеспечена передача сигналов автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 7, ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ	Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»
5.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации.	ППР №390 п. 61	Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»
6.	Двери эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки не оборудованы уплотнением в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 4, 6 (далее - ФЗ № 123-ФЗ); Свод правил СП 1.13130.2009	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2» Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного

		Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.7 (далее - СП 1.13130.2009)	учреждения «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»
--	--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:
Предписание №2-19-59-420 от 16.12.2015 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору Блохина М.Н.

" 16 " декабря 2015 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (лиц) по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведение проверки)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Александр Александрович *Александр М. В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " декабря 2015 г.

Александр Александрович
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)