

Российская Федерация  
 Ленинградская область  
 Комитет образования  
 администрации  
 Кировского муниципального района  
 Ленинградской области  
 Муниципальное бюджетное  
 общеобразовательное учреждение  
 «Отраденская средняя общеобразовательная  
 школа № 2»  
 (МБОУ «ОСШ № 2»)  
 187330, г.Отрадное, Железнодорожная, дом 20  
 тел./факс (8-813-62) 43-973  
 ИНН 4706014002 КПП 470601001  
 ОКПО 46263638 ОКОГУ 49007  
 ОГРН 1024701339706  
 03.15/ 145 от 11.01.2016 г.

Государственному инспектору  
 Кировского района по пожарному  
 надзору отдела надзорной  
 деятельности и профилактической  
 работы ГУ МЧС России по  
 Ленинградской области  
**БЛОХИНОЙ М.Н.**

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**по предполагаемым видам работ**  
**для устранения нарушений пожарной безопасности**  
**согласно Акту № 2-19-59-420 от 16.12.2015 года**

По итогам проверки, проведенной в декабре 2015 года выявлены некоторые нарушения ПБ. Для устранения указанных нарушений администрацией МБОУ «ОСШ № 2» предпринимаются следующие меры:

| <i>№ п/п</i> | <i>Вид нарушения</i>  | <i>Срок устранения, предпринятые меры</i>  |
|--------------|---|--|
| 1.           | На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (доводчики). | К началу учебного года на дверях, ведущих на лестничные клетки, имелись уплотнения в притворах и пружины для обеспечения самозакрывания.<br>При игре некоторые дети нарушают целостность уплотнителей и, балуясь, отрывают пружины или ломают держатели.                           |
| 2.           | Двери эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки не оборудованы уплотнением в притворах.            | 1 раз в квартал зам. директора по АХЧ восстанавливает уплотнительные полосы и пружины.<br>На момент проведения новогодних мероприятий (массовое скопление людей) требование исполнено.<br><i>Фото прилагается.</i>   |
| 3.           | Из рекреации 1 этажа не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода без ключа.     | Все эвакуационные двери оборудованы щеколдами и при проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий требование пожарной безопасности соблюдается.<br>Дверь закрывается на ключ для соблюдения безопасности объекта в вечернее время по окончании занятий в данной части школы. |
| 4.           | Не обеспечена передача сигнала АУПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и     | По плану УКС в рамках адресной программы (II этап) в помещениях цокольного и первого этажа в период с 20.10.2015 по 19.12.2015 г. в ночное время (с 19 до 03 ч) производились работы по замене   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | (или) транслирующей этот сигнал организацией   | электропроводки и освещения школы.<br>Работы связаны с большим количеством пыли при штроблении и перфорировании стен и потолков – это ведет к загрязнению пожарных извещателей и самопроизвольному срабатыванию АУПС. На период проведения работ АУПС отключалась и включалась персоналом школы на момент проведения учебных занятий.<br>Проверка представителями пож.надзора проводилась в период окончания уроков и проведения подготовки к вечерним работам.<br>На сегодня работы завершены, АУПС проверена представителем обслуживающей организации (ООО «Гарант») – акт прилагается.  |
| 5. | Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы пожарной сигнализации  |  |
| 6. | На первом этаже отсутствует дверь, предусмотренная проектом, ведущая на лестничную клетку. | По проекту 1986 года (введения в строй школы) были предусмотрены двери, ведущие в лестничные проемы. Однако (еще при первом директоре) они были сняты по рекомендациям Пожнадзора (препятствие на путях эвакуации).<br>За длительный период хранения в подвале дверные полотна подвергались воздействию неблагоприятных условий и пришли в негодность.<br>На сегодня требуется восстановить 2 двери на 1 и 3 этаже (остальные восстановлены) – требуется финансирование, т.к. полотна большие (распашные).<br>Рассматриванием возможность изыскать средства в смете в 2016 году (письмо-заявка председателю Комитета образования направлено 29.12.2015 г.) |

Директор школы



*И.В.Носова*

И.В.Носова