



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район,
тел./факс 8(812) 640-05-65, «Единый телефон доверия» (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
187342, Ленинградская область, г. Кировск. ул. Запрудная, д. 1.
Тел./факс: 8(812) 448-72-43, 8(812) 448-72-40, e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

Предписание № 2-19-71-190/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
для должностного лица – директора муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Отраденская средняя
общеобразовательная школа №2»

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сабурова В.А. № 2-19-71-190 от 23 октября 2018 года, в период с 15 ч. 45 мин. «13» ноября 2018 г. по 17 ч. 45 мин. «13» ноября 2018 г. проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Казарцевой Ниной Сергеевной, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 20, совместно с директором МКОУ «ОСШ № 2» Носовой Ириной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	Допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (стены перегородки перед выходом во двор)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ № 123-ФЗ), ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 90 ч. 1 п. 1; Свод правил 1.13130.2009	01.06.2019	

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.2		
2.	Ширина наружной двери лестничной клетки (выход непосредственно на улицу во двор) менее ширины марша лестницы (1,3 метра)	ФЗ № 123-ФЗ, ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 90 ч. 1 п. 1; СНиП П-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» (далее - СНиП П-Л.2-72*), п. 4.8	01.06.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
капитан внутренней службы Казарцева Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«23» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванов
(подпись)

директор Носов И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«23» ноября 2018 г.

